

入札に係る質問・回答書

- 1 物品・**業務**・工事 番号 令和8年度 第198号
- 2 件名 第1プラント水処理用・脱臭用活性炭塔の充填剤引抜処分及び砂ろ過機等の
充填剤引抜業務
- 3 入札日時 令和8年9月14日（月）午後1時30分
- 4 質問および回答

質問	回答
・水処理用活性炭塔 2 基分の支持砂利及び砂ろ過機充填剤（2 基分）につきまして、数量（kg及びL）をご教示ください。	水処理用活性炭塔の支持砂利 ・ 1 基分支持砂利重量：8,280 kg 水処理用活性炭塔 2 基分の支持砂利重量 $8,280 \text{ kg} \times 2 = \underline{\underline{16,560 \text{ kg}}}$ 砂ろ過機充填剤 ・ アンスライト： $1,520 \text{ L} \times 2 = \underline{\underline{3,040 \text{ L}}}$ ・ 砂： $1,520 \text{ L} \times 2 = \underline{\underline{3,040 \text{ L}}}$ ・ 砂利[2～5 mm]： $380 \text{ L} \times 2 = \underline{\underline{760 \text{ L}}}$ ・ 砂利[5～15 mm]： $380 \text{ L} \times 2 = \underline{\underline{760 \text{ L}}}$ ・ 砂利[15～25 mm]： $380 \text{ L} \times 2 = \underline{\underline{760 \text{ L}}}$ ・ 砂利[25～50 mm]： $950 \text{ L} \times 2 = \underline{\underline{1,900 \text{ L}}}$ 砂ろ過機充填剤（2 基分）合計： <u><u><u>10,260 L</u></u></u>