

湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

要求水準書の修正箇所対応表（令和４年６月３日修正版）

No.	頁	大項目	中項目	小項目				項目名	公表版（令和４年４月11日公表）	修正版（令和４年６月３日公表）	修正内容
1	第1編 共通事項－3	第1章	第1節	4				車庫棟	車庫棟	車庫棟（管理棟と合棟可）	語句の追加
2	第1編 共通事項－15	第1章	第3節	1	1)	(2)		リサイクル施設 ストックヤード	※ペットボトル、新聞、ダンボール、雑誌・チラシ及び缶類の５種類は、・・・	※ペットボトル、新聞、ダンボール、雑誌・チラシ、缶類及び金属の６種類は、・・・	語句の修正
3	第1編 共通事項－18	第1章	第3節	1	2)	(2)	⑤	受入供給形態 可燃・不燃・資源及び粗大ごみ（一般搬入車による搬入）	不燃（がれき類含む）及び粗大ごみはウイングプラザ搬入分と余呉一般廃棄物最終処分場（旧伊香３町分）搬入分に分けて受入選別ヤードに荷下ろしする。	不燃（がれき類含む）及び粗大ごみはウイングプラザ搬入分と余呉一般廃棄物最終処分場（旧伊香３町分）搬入分に分けて受入選別ヤードに荷下ろしする。（不燃ごみと粗大ごみを区分しない区分けも可とする。）	語句の追加
4	第1編 共通事項－25	第1章	第3節	9	2)			排水基準値		化学的酸素要求量（mg/ℓ） 600未満	語句の追加
5	第2編 設計・建設業務－2-3	第1章	第1節	3	3)			粗大ごみ受入ヤード	粗大ごみ受入ヤード	粗大ごみ受入ヤード（不燃ごみ受入ヤードと併用可）	語句の追加
6	第2編 設計・建設業務－2-42	第1章	第7節	1	1-3	5)	(3)	灰冷却装置	運転中の可燃性ガスは炉内に排出すること。	運転中の可燃性ガスは原則として炉内に排出すること。	語句の追加
7	第2編 設計・建設業務－2-58	第1章	第10節	5	5-1	1)		動力制御盤形式	{ } (JEM1195)	{ }	語句の削除
8	第2編 設計・建設業務－2-103	第2章	第9節	5	5-1	1)		動力制御盤形式	{ } (JEM1195)	{ }	語句の削除
9	第2編 設計・建設業務－2-113	第3章	第1節	4	2)			粗大ごみヤード	粗大ごみヤード	粗大ごみヤード（不燃ごみヤードと併用可）	語句の追加
10	第2編 設計・建設業務－2-114	第3章	第1節	6				ダンピングボックス	ダンピングボックス	ダンピングボックス（必要に応じて設置）	語句の追加
11	第2編 設計・建設業務－2-118	第3章	第1節	10				薬液噴霧装置	薬液噴霧装置	薬液噴霧装置（熱回収施設と併用可）	語句の追加
12	第2編 設計・建設業務－3-13	第2章	1	4)	(2)			車庫棟	車庫棟	車庫棟（管理棟と合棟可）	語句の追加
13	第3編 運営業務－8	第2章	1	2)				全体組織計画	事業者は、汚泥再生処理センターの運転管理の経験を２年間以上有する者を運営業務開始後２年間以上配置すること。	事業者は、汚泥再生処理センターもしくは尿処理施設の運転管理の経験を２年間以上有する者を運営業務開始後２年間以上配置すること。	語句の追加
14	第3編 運営業務－8	第2章	1	4)				全体組織計画		ただし、焼却施設の運営業務を実施する事業者に関し他プラントの廃棄物処理施設技術管理者を兼務することを可能とする。	語句の追加
15	第3編 運営業務－30	第10章	4	2)				説明用パンフレットの作成及び改訂	事業者は、説明用パンフレットについて、運営期間中１回想定している展示資料の更新に合わせて内容を刷新すること。	2) 事業者は、説明用パンフレットについて、運営期間中１回想定している各設備の更新に合わせて内容を刷新すること。	語句の修正
16	要求水準書添付資料14							業務範囲図		焼却残渣の積込を事業者の業務範囲に修正	資料の修正

事業仮契約書（案）の修正箇所対応表（令和４年６月３日修正版）

No.	頁	大項目	中項目	小項目				項目名	公表版（令和４年４月11日公表）	修正版（令和４年６月３日公表）	修正内容
1	31	第48条	2	(2)				運営業務の遂行体制		ただし、焼却施設の運営業務を実施する事業者に関し他プラントの廃棄物処理施設技術管理者を兼務することを可能とする。	語句の追加