クリスタルプラザ焼却施設維持管理状況に関する公表（法第9条の3第6項）

1号炉（平成23年度）

項目	分類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物の種類及び数量	可燃ごみ・焼却量	t	2,207	337	2,390	779	2,403	1,358	1,501	2,414	1,247			
施設稼働状況	運転期間		4/1～4/28	5/28～5/31	6/1～6/30	7/1～7/10	8/3～8/31	9/1～9/30	10/1～10/31	11/1～11/31	12/1～12/30			
炉内の燃焼温度（平均値）（規4条の5第1項第2号ト、リ）	燃焼室中の燃焼ガス	℃	906	907	905	910	914	915	916	917	910			
	集じん器入口燃焼ガス温度	℃	180	180	180	178	180	180	179	178	180			
（規4条の5第1項第2号ヲ）	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	7	8	11	9	4	3	4	3	3			
排ガスの測定結果（規第4条の5第1項第2号カ）	ダイオキシン類 排出基準値　0．1ng-TEQ/m3N以下	ng-TEQ/m3N						0.00063						
	採取場所							煙突						
	採取した日							7月5日						
	結果が得られた日							9月1日						
	硫黄酸化物 排出基準値　50ppm以下	ppm						2.4	1.6以下					
	ばいじん 排出基準値　0．02g/㎥N以	g/㎥N						0.007	0.007					
	塩化水素 排出基準値　100ppm以下	ppm						4	26					
	窒素酸化物 排出基準値　125ppm以下	ppm						97	74					
	採取場所							煙突	煙突					
	採取した日							7月5日	9月14日					
	結果が得られた日							9月1日	10月11日					
ばいじん除去（規第4条の5第1項第2号ヌ）	ろ過式集じん器の除じんは毎日行っています。													
	ガス冷却設備の除じんは毎日行っています。													

2号炉（平成23年度）

項目	分類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物の種類及び数量	可燃ごみ・焼却量	t	836	2,461	518	2,374	1,354	2,020	1,686	916	2,021			
施設稼働状況	運転期間		4/21～4/30	5/1～5/31	6/1～6/6	7/1～7/31	8/1～8/17	9/1～9/30	10/1～10/31	11/1～11/31	12/1～12/30			
炉内の燃焼温度（平均値）（規4条の5第1項第2号ト、リ）	燃焼室中の燃焼ガス	℃	914	911	909	915	916	914	914	919	914			
	集じん器入口燃焼ガス温度	℃	180	180	180	181	185	181	184	178	180			
（規4条の5第1項第2号ヲ）	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	8	5	2	4	3	6	9	4	8			
排ガスの測定結果（規第4条の5第1項第2号カ）	ダイオキシン類 排出基準値　0．1ng-TEQ/m3N以下	ng-TEQ/m3N						0.00016						
	採取場所							煙突						
	採取した日							7月6日						
	結果が得られた日							9月1日						
	硫黄酸化物 排出基準値　50ppm以下	ppm						1.6以下	1.6以下					
	ばいじん 排出基準値　0．02g/㎥N以	g/㎥N						0.014	0.005					
	塩化水素 排出基準値　100ppm以下	ppm						4.6以下	22					
	窒素酸化物 排出基準値　125ppm以下	ppm						82	79					
	採取場所							煙突	煙突					
	採取した日							7月6日	9月14日					
	結果が得られた日							9月1日	10月11日					
ばいじん除去（規第4条の5第1項第2号ヌ）	ろ過式集じん器の除じんは毎日行っています。													
	ガス冷却設備の除じんは毎日行っています。													