クリスタルプラザ焼却施設維持管理状況に関する公表（法第9条の3第6項）

1号炉:「令和2年度（2020年度）」

項目	分類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物の種類及び数量	可燃ごみ・焼却量	t	2,078	1,282	2,319	1,420	2,360	2,028	290	2,240	1,583	2,015	2,031	437
施設稼働状況	運転期間		4/1～4/28	5/1～5/15 5/29～5/31	6/1～6/30	7/1～7/17 7/30～7/31	8/1～8/31	9/1～9/29	10/28～10/31	11/1～11/29	12/10～12/30	1/5～1/31	2/1～2/28	3/26～3/31
炉内の燃焼温度（平均値） （規4条の5第1項第2号ト、リ）	燃焼室中の燃焼ガス	℃	933	936	927	933	934	936	937	932	934	934	932	943
	集じん器入口燃焼ガス温度	℃	185	185	185	185	185	185	185	184	184	184	185	182
（規4条の5第1項第2号ヲ）	【排ガス中の一酸化炭素濃度】 協定値　100ppm以下 法基準値　100ppm以下	ppm	7	2	4	3	4	2	10	8	10	12	8	9
排ガスの測定結果 （規第4条の5第1項第2号カ）	【ダイオキシン類】 協定値　0．1ng-TEQ/m3N以下 法基準値　5．0ng-TEQ/m3N以下 （※クロスチェックは2社で測定）	ng-TEQ/m3N			0.025					0.0020				
	採取場所				煙突サンプル孔					煙突サンプル孔				
	採取した日				6月10日					11月18日				
	結果が得られた日				7月20日					12月23日				
	【硫黄酸化物】 協定値　50ppm以下 法基準値 K値により変動 （※協定値の方が厳しい値）	ppm			1.6未満	1.5未満				1.5未満	1.5未満			
	【ばいじん】 協定値　0．02g／㎥N以下 法基準値　0．15g／㎥N以下	g/㎥N			0.004	0.001未満				0.001未満	0.001未満			
	【塩化水素】 協定値　100ppm以下 法基準値　430ppm以下	ppm			7.7	8.2				6.5	4.3未満			
	【窒素酸化物】 協定値　125ppm以下 法基準値　250ppm以下	ppm			51	90				85	120			
	採取場所				煙突サンプル孔	煙突サンプル孔				煙突サンプル孔	煙突サンプル孔			
	採取した日				6月10日	7月9日				11月18日	12月18日			
	結果が得られた日				7月20日	8月17日				1月7日	1月28日			
ばいじん除去 （規第4条の5第1項第2号ヌ）	ろ過式集じん器の除じんは毎日行っています。													
	ガス冷却設備の除じんは毎日行っています。													

2号炉:「令和2年度(2020年度)」

項目	分類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物の種類及び数量	可燃ごみ・焼却量	t	1,280	2,354	1,402	2,431	1,188	1,959	2,397	1,941	1,596	1,691	693	2,368
施設稼働状況	運転期間		4/1～4/10 4/24～4/30	5/1～5/31	6/1～6/19	7/1～7/31	8/1～8/16	9/5～9/30	10/1～10/31	11/1～11/6 11/10～11/29	12/10～12/30	1/4～1/26	2/19～2/28	3/1～3/31
炉内の燃焼温度(平均値) (規4条の5第1項第2号ト、リ)	燃焼室中の燃焼ガス	℃	931	935	937	931	939	932	935	933	935	938	932	942
	集じん器入口燃焼ガス温度	℃	185	185	185	185	184	184	184	182	185	185	185	185
(規4条の5第1項第2号ヲ)	【排ガス中の一酸化炭素濃度】 協定値　100ppm以下 法基準値　100ppm以下	ppm	7	12	4	15	9	11	16	11	14	12	12	13
排ガスの測定結果 (規第4条の5第1項第2号カ)	【ダイオキシン類】 協定値　0.1ng-TEQ/m3N以下 法基準値　5.0ng-TEQ/m3N以下 (※クロスチェックは2社で測定)	ng-TEQ/m3N			0.020					0.0013				
	採取場所				煙突サンプル孔					煙突サンプル孔				
	採取した日				6月11日					11月19日				
	結果が得られた日				7月20日					12月24日				
	【硫黄酸化物】 協定値　50ppm以下 法基準値 K値により変動 (※協定値の方が厳しい値)	ppm			2.9	2.3				1.5未満	1.5			
	【ばいじん】 協定値　0.02g／㎥N以下 法基準値　0.15g／㎥N以下	g/㎥N			0.005	0.001未満				0.001未満	0.001未満			
	【塩化水素】 協定値　100ppm以下 法基準値　430ppm以下	ppm			20	4.9未満				13	5.9			
	【窒素酸化物】 協定値　125ppm以下 法基準値　250ppm以下	ppm			55	87				84	110			
	採取場所				煙突サンプル孔	煙突サンプル孔				煙突サンプル孔	煙突サンプル孔			
	採取した日				6月11日	7月9日				11月19日	12月18日			
	結果が得られた日				7月20日	8月17日				1月7日	1月28日			
ばいじん除去 (規第4条の5第1項第2号ヌ)	ろ過式集じん器の除じんは毎日行っています。													
	ガス冷却設備の除じんは毎日行っています。													