クリスタルプラザ焼却施設維持管理状況に関する公表（法第9条の3第6項）

1号炉:「令和5年度（2023年度）」

項目	分類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物の種類及び数量	可燃ごみ・焼却量	t	982	2,200	1,206	1,490	374	2,209	1,793	2,242	1,663	721	1,525	2,034
施設稼働状況	運転期間		4/1～4/12 4/29～4/30	5/1～5/31	6/1～6/2 6/17～6/30	7/1～22	8/27～8/31	9/1～9/30	10/1～10/6 10/12～10/31	11/1～11/30	12/1～12/7 12/13～12/30	1/4～1/13	2/9～2/29	3/1～3/22 3/26～3/31
炉内の燃焼温度（平均値） （規4条の5第1項第2号ト、リ）	燃焼室中の燃焼ガス	℃	956	948	948	949	951	962	952	963	958	959	958	957
	集じん器入口燃焼ガス温度	℃	185	185	185	184	184	185	185	185	183	185	185	184
（規4条の5第1項第2号ヲ）	【排ガス中の一酸化炭素濃度】 協定値　100ppm以下 法基準値　100ppm以下	ppm	6	5	6	4	5	8	8	9	6	5	6	6
排ガスの測定結果 （規第4条の5第1項第2号カ）	【ダイオキシン類】 協定値　0．1ng-TEQ/m3N以下 法基準値　5．0ng-TEQ/m3N以下 （※クロスチェックは2社で測定）	ng-TEQ/m3N				0.017					0.00019			
	採取場所					煙突サンプル孔					煙突サンプル孔			
	採取した日					7月13日					12月19日			
	結果が得られた日					8月22日					1月23日			
	【硫黄酸化物】 協定値　50ppm以下 法基準値 K値により変動 （※協定値の方が厳しい値）	ppm				1.6未満		2.3			1.5未満		1.5未満	
	【ばいじん】 協定値　0．02g／㎥N以下 法基準値　0．15g／㎥N以下	g/㎥N				0.01		0.001未満			0.007		0.012	
	【塩化水素】 協定値　100ppm以下 法基準値　430ppm以下	ppm				5.8		7.3			5.3未満		14	
	【窒素酸化物】 協定値　125ppm以下 法基準値　250ppm以下	ppm				61		100			87		90	
	採取場所					煙突サンプル孔		煙突サンプル孔			煙突サンプル孔		煙突サンプル孔	
	採取した日					7月13日		9月20日			12月19日		2月14日	
	結果が得られた日					8月22日		10月18日			1月20日		3月6日	
ばいじん除去 （規第4条の5第1項第2号ヌ）	ろ過式集じん器の除じんは毎日行っています。													
	ガス冷却設備の除じんは毎日行っています。													

2号炉:「令和5年度(2023年度)」

項目	分類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物の種類及び数量	可燃ごみ・焼却量	t	2,246	1,073	2,275	1,729	2,365	1,810	787	893	1,848	2,062	1,476	871
施設稼働状況	運転期間		4/1～4/30	5/1～5/12 5/27～5/31	6/1～6/30	7/7～7/31	8/1～8/31	9/1 9/7～9/30	10/1～10/13	11/19～11/30	12/1～12/7 12/13～12/30	1/5～1/31	2/1～2/21	3/20～3/31
炉内の燃焼温度(平均値) (規4条の5第1項第2号ト、リ)	燃焼室中の燃焼ガス	℃	944	928	950	943	954	955	930	948	950	948	954	954
	集じん器入口燃焼ガス温度	℃	185	184	191	185	185	185	185	185	183	185	185	185
(規4条の5第1項第2号ヲ)	【排ガス中の一酸化炭素濃度】 協定値　100ppm以下 法基準値　100ppm以下	ppm	8	5	7	6	5	6	2	6	7	6	4	3
排ガスの測定結果 (規第4条の5第1項第2号カ)	【ダイオキシン類】 協定値　0．1ng-TEQ/m3N以下 法基準値　5．0ng-TEQ/m3N以下 (※クロスチェックは2社で測定)	ng-TEQ/m3N				0.015					0.0088			
	採取場所					煙突サンプル孔					煙突サンプル孔			
	採取した日					7月14日					12月20日			
	結果が得られた日					8月23日					2月1日			
	【硫黄酸化物】 協定値　50ppm以下 法基準値 K値により変動 (※協定値の方が厳しい値)	ppm				1.6未満		1.6未満			1.5未満		1.5未満	
	【ばいじん】 協定値　0．02g／㎥N以下 法基準値　0．15g／㎥N以下	g/㎥N				0.005		0.001未満			0.003		0.007	
	【塩化水素】 協定値　100ppm以下 法基準値　430ppm以下	ppm				5.0		6.9			5.6		5.7	
	【窒素酸化物】 協定値　125ppm以下 法基準値　250ppm以下	ppm				76		94			93		86	
	採取場所					煙突サンプル孔		煙突サンプル孔			煙突サンプル孔		煙突サンプル孔	
	採取した日					7月14日		9月20日			12月20日		2月14日	
	結果が得られた日					8月23日		10月18日			1月20日		3月6日	
ばいじん除去 (規第4条の5第1項第2号ヌ)	ろ過式集じん器の除じんは毎日行っています。													
	ガス冷却設備の除じんは毎日行っています。													