クリスタルプラザ焼却施設維持管理状況に関する公表（法第9条の3第6項）

1号炉（平成30年度）

項目	分類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物の種類及び数量	可燃ごみ・焼却量	t	2,406	1,419	2,160	1,441	2,152	1,894	414	2,123	1,856	2,069	1,672	1,469
施設稼働状況	運転期間		4/1～4/30	5/1～5/17	6/1～6/30	7/1～7/13、7/25～7/31	8/1～8/31	10/1～10/23、10/27～10/31	10/1、10/28～10/31	11/1～11／28	12/7～12/29	1/6～1/31	2/1～2/22	3/12～3/31
炉内の燃焼温度（平均値）（規4条の5第1項第2号ト、リ）	燃焼室中の燃焼ガス	℃	924	930	943	932	926	937	937	927	931	930	933	925
	集じん器入口燃焼ガス温度	℃	185	185	184	185	184	185	183	184	185	185	185	185
（規4条の5第1項第2号ヲ）	【排ガス中の一酸化炭素濃度】 協定値　100ppm以下 法基準値　100ppm以下	ppm	4	1	3	1	2	1	2	8	9	8	6	7
排ガスの測定結果（規第4条の5第1項第2号カ）	【ダイオキシン類】 協定値　0．1ng-TEQ/m3N以下 法基準値　5．0ng-TEQ/m3N以下 （※クロスチェックは2社で測定）	ng-TEQ/m3N			0.0063					0.0015				
	採取場所				煙突サンプル孔					煙突サンプル孔				
	採取した日				6月7日					11月21日				
	結果が得られた日				8月20日					2月15日				
	【硫黄酸化物】 協定値　50ppm以下 法基準値 K値により変動 （※協定値の方が厳しい値）	ppm			1.6未満	1.9未満				1.5未満	1.8			
	【ばいじん】 協定値　0．02g／㎥N以下 法基準値　0．15g／㎥N以下	g/㎥N			0.003未満	0.003未満				0.011未満	0.004			
	【塩化水素】 協定値　100ppm以下 法基準値　430ppm以下	ppm			13	6.1未満				4.9未満	5.6			
	【窒素酸化物】 協定値　125ppm以下 法基準値　250ppm以下	ppm			110	100				90	110			
	採取場所				煙突サンプル孔	煙突サンプル孔				煙突サンプル孔	煙突サンプル孔			
	採取した日				6月7日	7月5日				11月21日	12月21日			
	結果が得られた日				8月20日	8月24日				2月15日	2月15日			
ばいじん除去（規第4条の5第1項第2号ヌ）	ろ過式集じん器の除じんは毎日行っています。													
	ガス冷却設備の除じんは毎日行っています。													

2号炉（平成30年度）

項目	分類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物の種類及び数量	可燃ごみ・焼却量	t	1,220	2,487	1,369	2,318	1,156	1,660	2,049	1,777	1,720	962	1,329	1,857
施設稼働状況	運転期間		4/1～4/12 4/28～4/30	5/1～5/31	6/1～6/14 6/28～6/30	7/1～7/31	8/1～8/17	9/9～9/30	10/1～10/31	11/6～11/28	12/7～12/29	1/5～1/16	2/11～2/28	3/1～3/11 3/17～3/31
炉内の燃焼温度（平均値） （規4条の5第1項第2号ト、リ）	燃焼室中の燃焼ガス	℃	929	931	942	930	930	937	947	939	935	937	393	930
	集じん器入口燃焼ガス温度	℃	185	185	183	185	185	185	185	184	185	185	184	185
（規4条の5第1項第2号ヲ）	【排ガス中の一酸化炭素濃度】 協定値　100ppm以下 法基準値　100ppm以下	ppm	1	3	3	2	1	3	4	4	3	1	3	4
排ガスの測定結果 （規第4条の5第1項第2号カ）	【ダイオキシン類】 協定値　0．1ng-TEQ/m3N以下 法基準値　5．0ng-TEQ/m3N以下 （※クロスチェックは2社で測定）	ng-TEQ/m3N			0.00073					0.00038				
	採取場所				煙突サンプル孔					煙突サンプル孔				
	採取した日				6月8日					11月22日				
	結果が得られた日				8月20日					2月15日				
	【硫黄酸化物】 協定値　50ppm以下 法基準値 K値により変動 （※協定値の方が厳しい値）	ppm			1.6未満	1.5未満				1.5未満	1.5未満			
	【ばいじん】 協定値　0．02g／㎥N以下 法基準値　0．15g／㎥N以下	g/㎥N			0.002未満	0.013				0.009	0.004			
	【塩化水素】 協定値　100ppm以下 法基準値　430ppm以下	ppm			5.8	18				5.6未満	6			
	【窒素酸化物】 協定値　125ppm以下 法基準値　250ppm以下	ppm			87	100				97	94			
	採取場所				煙突サンプル孔	煙突サンプル孔				煙突サンプル孔	煙突サンプル孔			
	採取した日				6月8日	7月5日				11月21日	12月21日			
	結果が得られた日				8月20日	8月24日				2月15日	2月15日			
ばいじん除去 （規第4条の5第1項第2号ヌ）	ろ過式集じん器の除じんは毎日行っています。													
	ガス冷却設備の除じんは毎日行っています。													