

設計図書に関する質問への回答書

令和4年6月23日

番号	質問内容	回答
1	材料表に耐火物の仕様（銘柄）が記載されておりますが、成績書等を提出させて頂き相当品を使用して問題ありませんでしょうか。	成績書等で同等品以上とセンターが認めた場合には相当品として仕様明記品以外のものを使用することは問題ありません。
2	ケーシング補修後の塗装仕様の記載がございません。ご指示お願い致します。	既存仕様にあわせて施工してください。なお、既存仕様は耐熱防錆塗装（内側、外側両方）、銀色ペイント塗装仕上げです。
3	乾燥焚き昇温曲線表の提出のご要求がありますが、乾燥焚きは仕様書にありません。所掌範囲外と考えて問題ありませんか。	お見込のとおりです。
4	残業について、残業申請した場合何時まで可能でしょうか。	仕様書記載のとおり労働時間等については、労働基準法等を遵守願います。そのうえで、時間外作業等を行う必要がある場合、監督員と協議のうえ諾否を判断します。