

設計図書に関する質問への回答書

令和4年8月29日

番号	質問内容	回答
1	材料表に耐火物の仕様（銘柄）が記載されておりますが、成績書等を提出させて頂き相当品を使用して問題ありませんでしょうか。	成績書等で同等品以上とセンターが認めた場合には相当品として仕様明記品以外のものを使用することは問題ありません。
2	施工期間：1号炉2月2日から2月17日 2号炉3月9日から3月24日と2炉ともに15日間となっておりますが、20日間程度への変更が可能でしょうか。若しくは時間外作業が可能でしょうか。（施工範囲が広範囲のためです。）	施工期間の変更はできません。 また、時間外作業に関しては、仕様書記載のとおり労働基準法等を遵守願います。そのうえで、時間外作業等を行う必要がある場合、監督員と協議のうえ諾否を判断します。
3	ケーシング補修後の塗装仕様の記載がございません。ご指示お願い致します。	既存仕様にあわせて施工してください。なお、既存仕様は耐熱防錆塗装（内側、外側両方）、銀色ペイント塗装仕上げです。
4	乾燥焚き昇温曲線表の提出のご要求がありますが、乾燥焚きは仕様書にありません。所掌範囲外と考えて問題ありませんか。	お見込のとおりです。