

試験成績書

発行番号 HLB0000581-001

発行日 平成23年2月22日

環境計量証明事業(濃度登録第6号)

環境計量証明事業(騒音登録第3号)

環境計量証明事業(振動登録第6号)

特定計量証明事業(第03-01号)

湖北広域行政事務センター こもれび苑 様

株式会社 日吉

技術部

環境計量士

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

貴依頼による試験の結果を次のとおり報告いたします。

対象	キュービクル絶縁油PCB分析		
試料名	1φ100KVA(三菱)	絶縁油	
試料採取日	平成23年2月16日	16:20 ~	16:25
試料採取会社	株式会社 日吉		
試料搬入	平成23年2月16日		
測定方法	絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2 (平成22年1月 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)		

試料情報

製造メーカー	型式	製造番号	製造年
三菱	-	-	-

分析結果

項目	結果 (mg/kg)	目標基準 (mg/kg)	分析法検出下限値 (mg/kg)
ポリ塩化ビフェニル	11	0.5	0.15

・分析期間は、平成23年2月16日 ~ 平成23年2月22日 です。

【備考】

1. PCB濃度が処理の目標基準(0.5mg/kg)以下であるときは、PCB廃棄物に該当しない。
(平成16年2月17日 環廃産発第040217005号)
2. PCB濃度が処理の目標基準(0.5mg/kg)を越えたときは、PCB廃棄物として適正に保管等の処理並び
届出を行う。(平成17年12月19日 環廃産発第051219001号)

試験成績書

発行番号 HLB0000581-002

発行日 平成23年2月22日

環境計量証明事業(濃度登録第6号)

環境計量証明事業(騒音登録第3号)

環境計量証明事業(振動登録第6号)

特定計量証明事業(第03-01号)

湖北広域行政事務センター こもれび苑 様

株式会社 日吉

技術部

環境計量士

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

貴依頼による試験の結果を次のとおり報告いたします。

対象	キュービクル絶縁油PCB分析		
試料名	1φ75KVA(三菱)	絶縁油	
試料採取日	平成23年2月16日	16:25 ~ 16:30	
試料採取会社	株式会社 日吉		
試料搬入	平成23年2月16日		
測定方法	絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2 (平成22年1月 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)		

試料情報

製造メーカー	型式	製造番号	製造年
三菱	-	-	-

分析結果

項目	結果 (mg/kg)	目標基準 (mg/kg)	分析法検出下限値 (mg/kg)
ポリ塩化ビフェニル	26	0.5	0.15

・分析期間は、平成23年2月16日 ~ 平成23年2月22日 です。

【備考】

- PCB濃度が処理の目標基準(0.5mg/kg)以下であるときは、PCB廃棄物に該当しない。
(平成16年2月17日 環廃産発第040217005号)
- PCB濃度が処理の目標基準(0.5mg/kg)を越えたときは、PCB廃棄物として適正に保管等の処理並び
届出を行う。(平成17年12月19日 環廃産発第051219001号)

様式第 1


ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の使用（設置・予備品保管）届出書

平成23年3月14日

中部近畿産業保安監督部長 様

〒526-0021

住 所 滋賀県長浜市八幡中山町200番地

氏 名 湖北広域行政事務センター
管理者

電気事業法電気関係報告規則第4条の表第15号の2の規定により、経済産業大臣が告示する電気工作物の使用（設置・予備品保管）について届け出ます。

事業場の名称	湖北広域行政事務センター こもれば苑
事業場の所在地	〒529-0302 滋賀県長浜市下山田630番地
連絡先	こもれば苑 電話0749-78-2203 FAX0749-78-0131

種 類	定 格	製造者名	型式	使用状態	製造年月	設置年月	個 数
(2)	75KVA	(6)	SF-T	設置状態	1985年	1985年	1
(2)	100KVA	(6)	SF-T	設置状態	1985年	1985年	1

(その他参考となるべき事項)

【微量PCB測定値】

No.1 75KVA (製造番号G182170) 26mg/kg


No.2 100KVA (製造番号G181747) 11mg/kg

湖北広域行政事務センター 御中

こもれび苑石綿含有建材及び
照明器具P C B含有分析調査業務
報告書

平成30年3月

株式会社 日吉



【1】 まえがき

湖北広域行政事務センターこもれび苑にて設置されている蛍光灯中のPCB含有の有無を調査した結果を報告します。

【2】 調査実施場所

湖北広域行政事務センターこもれび苑
滋賀県長浜市下山田630番地

【3】 調査日程

2018年3月17日

【4】 業務内容

- (1) 対象敷地内に設置されている蛍光灯安定器を確認する。
- (2) 照明器具の設置状態及び銘板の写真を撮る
- (3) 個別銘板情報の確認をし、PCB品と非PCB品を判別する情報を得る。

【5】 調査結果

- (1) 調査個数：15個（設置内の一部のみの調査である）
- (2) 調査した結果の内訳を表-1に示します。

表-1 安定器調査結果まとめ

		PCB品	非PCB品	合計
個数	蛍光灯安定器	4	11	15
	安定器用コンデンサー	0	0	0
	水銀灯安定器	0	0	0
	合計	4	11	15

注記：本調査は、設置されている蛍光灯等照明器具の内、15個についてのみ確認した結果であります。

上記の安定器用コンデンサーは、安定器が無くコンデンサーのみがあった場合に記載いたします。

全数調査棚卸表

施設名: 湖北広域行政事務センターこもれび苑 担当者: 片岡 太郎

No	調査箇所	名称	社名	製造		型式	製造番号	適合ランプ		力率				判定	判定理由
				年	月			W	灯数	「A」が電圧100V未満の場合	「消費電力」「損失電力」	力率			
1	ア-①	蛍光灯安定器	松下電工	-	-	FZ40121249	60210	40	1	200	0.435	49	-	非PCB	付録-1
2	ア-②	蛍光灯安定器	松下電工	-	-	SNZ4021HA-21N	-	40	2	100	0.94	-	-	非PCB	付録-1
3	ア-③	蛍光灯安定器	松下電工	-	-	FZ40213492	-	40	2	100	0.94	92	-	非PCB	付録-1
4	ア-④	蛍光灯安定器	松下電工	-	-	FZ40413447	900530F	40	2	100	0.88	85	-	非PCB	付録-1
5	2階ア-⑤	蛍光灯安定器	松下電工	-	-	FZ40114447	90402	40	1	100	0.53	52	-	非PCB	付録-1
6	ア-⑥	蛍光灯安定器	松下電工	-	-	FZ40213494	905176	40	2	100	0.94	92	-	非PCB	付録-1
7	ア-⑦	蛍光灯安定器	オーヤマ照明㈱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PCB	みなしPCB
8	ア-⑦	蛍光灯安定器	オーヤマ照明㈱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PCB	みなしPCB
9	ア-⑦	蛍光灯安定器	オーヤマ照明㈱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PCB	みなしPCB
10	ア-⑧	白熱灯器具	オーヤマ照明㈱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非PCB	安定器無し
11	ア-⑨	蛍光灯安定器	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PCB	みなしPCB
12	ア-⑩	蛍光灯安定器	松下電工	-	-	FZ40213494	905086	40	2	100	0.94	92	-	非PCB	付録-1
13	ア-⑪	蛍光灯安定器	松下電工	-	-	FZ40114447	90709	40	1	100	0.53	52	-	非PCB	付録-1
14	2階ア-⑫	蛍光灯安定器	松下電工	-	-	FZ40114449	90801	40	1	100	0.53	52	-	非PCB	付録-1
15	2階ア-⑫	蛍光灯安定器	松下電工	-	-	FZ40213492	-	40	2	100	0.94	92	-	非PCB	付録-1
16															
17															
18															
19															
20															

